

RECAPITULATIF ANALYSES AMIANTE DANS DIFFERENTES ECOLES

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Madame Simone Irminger,
Cheffe du Service des écoles et institutions pour l'enfance: 022 418 48 00 ou simone.irminger@ville-ge.ch

Matériaux contenant de l'amiante faiblement agglomérée: FA
Matériaux contenant de l'amiante fortement agglomérée: NFA

ECOLES	LOCAL	TYPE MATERIAUX		DESCRIPTION	UTILISATION LOCAL
ALLIERES I	Combles gauches	NFA		Tuiles Eternit sous-toiture	Faible
	Combles gauches	NFA		Plaque Eternit tableau électrique	Faible
	Combles gauches		FA	Cartons derrière installations électriques	Faible
	Combles droites	NFA		Tuiles Eternit sous-toiture	Faible
	Combles droites		FA	Cartons derrière installations électriques	Faible
	Loge RBS		FA	Cartons derrière installations électriques	Régulière
	Chaufferie		FA	Divers composants en amiante	Energie
CHARLES-GIROND	Salle de jeux	NFA		Plaques Eternit derrière radiateurs	Régulière
CHARMILLES	Tous locaux école	NFA		Plaques Eternit sur contre-cœur (bois)	Régulière
	Chaufferie		FA	Divers composants en amiante	Energie
	Chaufferie	NFA		Gaine ventilation	Energie
	Classes	NFA		Plaques Eternit derrière tableau électr.	Régulière
CITE-JONCTION	Rez loge RBS		FA	Cartons derrière installations électriques	Régulière
	Sous-sol dégagement 1		FA	Bouchon plâtré sur calorifugeage	Faible
	Sous-sol	NFA		Plaques Eternit sur tableau électr.	Faible
		NFA		Plaques Eternit doublage portes	Faible
CONTAMINES PRIMAIRE	Aile ouest + associations		FA	Faux-plafonds locaux	Régulière
	Local SE sous-sol	NFA		Plaques Eternit sur tableau électr.	Faible
	Local douche sous-sol		FA	Cartons derrière 2 TL	Régulière
	Salle de gymnastique	NFA		Plaques Eternit dans contrecœur	Régulière
	Locaux associations	NFA		Revêtement de sol	Régulière
CRETS-DE-CHAMPEL	Façades	NFA		Plaques bardages façades	Faible
	Salle de projection		FA	Isolation acoustique verticale	Régulière
	Salles de gymnastique		FA	Isolation caissons radiateurs	Régulière
	Chaufferie		FA	Divers composants en amiante	Energie

RECAPITULATIF ANALYSES AMIANTE DANS DIFFERENTES ECOLES

ECOLES	LOCAL	TYPE MATERIAUX		DESCRIPTION	UTILISATION LOCAL
DEVIN -DU-VILLAGE	Bât A ss local 1	NFA		Plaques Eternit derrière tableau électr.	Faible
	Bât A ss local 5	NFA		Gaine Eternit	Faible
	Bât A ss local 9	NFA		Gaine Eternit	Faible
	Bât A ss local 12	NFA		Gaine Eternit entreposée dans local	Faible
	Chaufferie	NFA	FA	Divers composants en amiante	Energie
	Bât B cl 9 + 10	NFA		Tableaux noirs	Régulière
EFP ST-GERVAIS	Combles		FA	Cartons derrière installations électriques	Faible
	Combles		FA	Cartons sur poutres charpentes	Faible
	Combles	NFA		Plaques Eternit sous-toiture	Faible
	Combles	NFA		Plaques Eternit derrière tableau électr.	Faible
	Sous-sol	NFA		Plaques Eternit derrière tableau électr.	Faible
	Sous-sol	NFA	FA	Cartons derrière installations électriques	Faible
FRANCHISES ANNEXE	Classes 1 + 2	NFA		Tableaux noirs	Régulière
GEISENDORF CENTRAL	Sous-sol galerie	NFA		Gaine Eternit	Faible
	Sous-sol dégagement		FA	Cartons derrière luminaires	Régulière
	Sous-sol rythmique		FA	Cartons derrière luminaires	Régulière
	Salle des maîtres		FA	Cartons derrière luminaires	Régulière
	Hall d'entrée 1 + 2		FA	Cartons derrière luminaires	Régulière
	Classe 1	NFA		Plaques Eternit derrière radiateurs	Régulière
	Toutes les classes	NFA		Plaques Eternit derrière radiateurs	Régulière
	Cage escaliers		FA	Cartons derrière luminaires	Régulière
GEISENDORF FALLER	Sous-sol	NFA		Plaques Eternit doublage portes	Faible
	Rez couloir	NFA		Plaques Eternit derrière tableau électr.	Faible
	Cage escaliers		FA	Cartons derrière luminaires	Régulière
	1er WC 1		FA	Cartons derrière luminaires	Régulière
GEISENDORF GYM	Sous-sol	NFA		Plaques Eternit doublage portes	Faible
	Chaufferie	NFA		Plaques Eternit doublage portes	Energie
	Chaufferie		FA	Divers composants en amiante	Energie
	Rez local 6 + 7		FA	Cartons derrière luminaires	Régulière
GEISENDORF POTERIE	Sous-sol local 1	NFA		Plaques Eternit doublage portes	Faible
	Sous-sol local 2		FA	Divers composants en amiante	Energie
	Sous-sol galerie 1		FA	Calorifugeage mousse expansée	Energie
	Escalier sous-sol	NFA		Gaine Eternit	Faible
	Salle des maîtres		FA	Carton derrière tableau électrique	Régulière

RECAPITULATIF ANALYSES AMIANTE DANS DIFFERENTES ECOLES

ECOLE	LOCAL	TYPE MATERIAUX	DESCRIPTION	UTILISATION LOCAL	
HUGO-DE-SENGER I	Sous-sol		FA Calorifugeage liège et plâtre	Energie	
	Chaufferie		FA Divers composants en amiante	Energie	
	Combles		FA Cartons derrière installations électriques	Faible	
	Local décors	NFA		Plaques Eternit derrière tableau élect.	Faible
	Combles couloir	NFA		Diverses plaques Eternit entreposées	Faible
HUGO-DE-SENGER II	Totalité école			PAS D'AMIANTE REPEREE	
HUGO-DE-SENGER	Théâtre des Marionnettes			PAS D'AMIANTE REPEREE	
LIOTARD	Ss locaux tech. 926-927		FA Divers composants en amiante	Faible	
	Préau	NFA		Toiture garage à vélos	Faible
MINOTERIES	Totalité école			PAS D'AMIANTE REPEREE	
MONTCHOISY	Sous-sol douches 10	NFA		Gaine Eternit	Faible
	Chaufferie		FA Divers composants en amiante	Energie	
	Rez WC 6		FA Cartons derrière luminaires	Régulière	
	1er WC 7 + 8 + 9		FA Cartons derrière luminaires	Régulière	
	1er local 9	NFA		Gaine Eternit	Régulière
	Combles foyer	NFA		Plaques Eternit derrière tableau élect.	Régulière
	Combles local 3	NFA		Gaine Eternit	Régulière
PAQUIS-CENTRE	Salle de gymnastique n° 1	NFA		Plaque Eternit derrière radiateur	Régulière
ROCHES	Sous-sol dégag. 22		FA Cartons derrière installations électriques	Régulière	
	Sous-sol local 13 + 14		FA Cartons derrière installations électriques	Régulière	
	Sous-sol local 18		FA Cartons derrière installations électriques	Faible	
	Sous-sol local 20	NFA		Plaques Eternit derrière tableau élect.	Faible
	Chaufferie	NFA	FA	Divers composants en amiante	Energie
	Rez loge RBS		FA	Carton derrière installation électrique	Régulière
	Classes	NFA		Revêtement de sol et colle	Régulière
SEUJET	Sous-sol sous chaufferie		FA Coude en plâtre	Energie	
	Sous-sol dégag. 19	NFA		Tuyau Eternit	Faible
	Chaufferie		FA	Divers composants en amiante	Energie

RECAPITULATIF ANALYSES AMIANTE DANS DIFFERENTES ECOLES

ECOLE	LOCAL	TYPE MATERIAUX		DESCRIPTION	UTILISATION LOCAL
TREMBLEY I	Sous-sol local 1	NFA		Plaques Eternit doublage portes	Faible
	Sous-sol local 2	NFA		Lavabo Eternit	Faible
	Chaufferie	NFA	FA	Divers composants en amiante	Energie
	Rez loge RBS		FA	Cartons derrière installations électriques	Régulière
	Couloirs devant classes	NFA		Plaques Eternit derrière radiateurs	Régulière
	Combles bât 2 + 3	NFA		Plaques Eternit doublage portes	Faible
	Combles bât 3		FA	Cartons derrière installations électriques	Faible
	Gym II sous-station		FA	Divers composants en amiante	Energie
TREMBLEY II	Bâtiment 3 classes		FA	Cartons derrière installations électriques	Régulière
	Chaufferie	NFA	FA	Divers composants en amiante	Energie
VIEUSSEUX	Totalité école		FA	Faux plafonds locaux	Régulière
	Chaufferie sous-station		FA	Divers composants en amiante	Energie
VOLLANDES	Rez loge RBS		FA	Cartons derrière installations électriques	Régulière
	Chaufferie		FA	Divers composants en amiante	Energie